

Ząbkowice Śląskie, dn. 30.09.2025 r.

PW/78/09/2025

PP/273/09/2025

Nr postępowania: 02/09/2025

**„Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. nr 2/170, 2/146, 2/38,
2/192 obręb Osiedle Wschód – 07, dz. nr 12/13 obręb Osiedle Wschód – 06 w
Ząbkowicach Śląskich”**

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Delfin” Sp. z o.o. udziela odpowiedzi na pytanie
z dnia 30.09.2025 r.

1. Czy Zamawiający dopuszcza na w/w zadaniu w odcinkach kanalizacji grawitacyjnej wykonywanych metodą przecisku sterowanego zastosowanie w miejsce rur w osłonie stalowej zastosowanie rur przeciskowych kamionkowych, nie wymagających zastosowania rur osłonowych ?

Odp. Tak

PREZES ZARZĄDU

Marek Kieliżek