

Ząbkowice Śląskie, dnia 27 czerwca 2023 roku

Znak Wku/1791/06/2023

**Pracownia Projektowa ASPROJEKT**  
**ul. Konwaliowa 14**  
**57-200 Ząbkowice Śląskie**

**ZAPEWNIENIE DOSTAWY WODY ORAZ TECHNICZNE WARUNKI  
PRZYŁĄCZENIA DO SIECI**

Na podstawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 1 lutego 2019. poz. 706) oraz w związku z wnioskiem nr 1791/06/2023 z dnia 22.06.2023r., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Delfin” Sp. z o.o. w Ząbkowicach informuje, iż zapewnia dostawę wody oraz odbiór ścieków sanitarnych na potrzeby rozbudowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w dz. nr 2/170; 2/146, AM-7, Obręb Osiedle Wschód w m. Ząbkowice Śląskie.

**I. Informacja techniczna odnośnie warunków technicznych przyłączenia do sieci**

**A) Sieć wodociągowa:**

- 1) Jako miejsce włączenia projektowanej sieci wodociągowej wyznacza się istniejący wodociąg woD160 oznaczony na mapie kolorem niebieskim.
- 2) Wpięcia do wodociągu wykonać za pomocą trójnika o połączeniach kołnierzych. W miejscu wpięcia po stronie przyłącza należy zamontować zasuwę odcinającą zgodnie z zaprojektowanym przyłączem.
- 3) Do budowy sieci wodociągowej należy stosować rury PE 100 SDR17 łączonych poprzez zgrzewanie oraz zasuwy klinowych z miękkim uszczelnieniem.
- 4) Sieć wodociągową należy wyposażać w hydranty nadziemne DN80 zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**B) Przyłącze kanalizacji sanitarnej:**

- 1) Jako miejsce włączenia wyznacza się istniejący kolektor kanalizacji sanitarnej ks200 oznaczony na mapie kolorem brązowym.
- 2) Wpięcia do sieci należy wykonać poprzez istniejącą studnię rewizyjną na kolektorze.
- 3) Do budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej zaleca się stosowanie rur PVC-U SN8.

**II. Informacja ogólna:**

Projekt sieci wodociągowej podlega uzgodnieniu z PWiK „Delfin” Sp. z o.o. przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę. Odbiór sieci nastąpi przed zasypaniem wykopów, po sprawdzeniu wykonania sieci wodociągowej przez uprawnionego pracownika PWiK „Delfin” Sp. z o.o., pod względem zgodności z projektem i wykonaniu prób szczelności. Zobowiązuje się inwestora do wykonania powykonawczego operatu geodezyjnego wykonanego przez uprawnionego geodetę. Niniejsze warunki są ważne przez okres 2 lat i należy je załączyć do projektu budowlanego przedkładanego do uzgodnienia. Wpięcia do sieci będących w zarządzie Spółki wykonuje wyłącznie PWiK „Delfin” sp. z o.o. na zlecenie inwestora.

W załączeniu:

- 1) plan sytuacyjny

Sporządziła: Agata Ciesielska

**PREZES ZARZĄDU**

**Daniel Ciepierski**

**Delfin**

57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. Rzeczna 2, • tel. 74 8 15 16 08, fax: 74 8 15 44 49

e-mail: sekretariat@pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl • www.pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl

KRS0000145029 - Sąd Rejonowy Wrocław - Fabryczna • NIP 887-10-04-229 REGON 890661270 • BDO 000151442